

# यवतमाळ नगर परिषद, यवतमाळ

## अग्निशमन व आणीबाणी सेवा

ई.मेल - [npavatmal@gmail.com](mailto:npavatmal@gmail.com)

दूरध्वनी क्रमांक - ०७२३२-२४४२६५

जा. क्र. नपय / अग्निशमन विभाग / ०५ / २०२२ दिनांक ०८ / ०४ / २०२२

प्रति,

महर्षी विद्या मंदिर  
बोरगाव रोड, महर्षी नगर  
जि.यवतमाळ

संदर्भ :- १. आपला अर्ज दिनांक ०५.०३.२०२२ नुसार.  
२. तेजश्री फायर एन्ड सेफ्टी ( लायसन्सप्राप्त अभिकरण) यांचे ऑडीट रिपोर्ट आणि फॉर्म "अ"  
दिनांक २९.०३.२०२२

...०००...

प्रमाणित करण्यात येते की, महर्षी विद्या मंदिर, बोरगाव रोड महर्षी नगर यवतमाळ या शैक्षणिक इमारतीमध्ये महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंवरक उपाययोजना अधिनियम २००६ व नियम २००९, या नियमांतर्गत अग्नि सुरक्षा उपाययोजना तपासणी मध्ये संबंधित ठिकाणी उपलब्ध असलेल्या अग्नि सुरक्षा उपाययोजना कार्यान्वित आढळल्या. याबाबत लायसन्सप्राप्त अभिकरण तेजश्री फायर एन्ड सेफ्टी (MFS/LA/ F - 308) यांनी पुरवठा केलेले फॉर्म "अ" अन्वये खालील नमूद केलेल्या अटी व शर्तीवर अग्निशमन प्रमाणपत्र देण्यात येत आहे.

१.	आगी विषयी कोणत्याही संबंधित धोका किंवा अपघात होऊ नये याची खबरदारी घ्यावी. कोणतीही आपत्कालीन घटना घडल्यास त्याची सर्वस्वी जबाबदारी आपली राहिल.
२.	संबंधित ठिकाणी खालील प्रमाणे आग प्रतिबंधक उपाययोजना सुरक्षेच्या दृष्टीने करण्यात आलेल्या आहेत. <ul style="list-style-type: none"><li>● Fire Extinguisher ABC (06 kg) – 18 Nos.</li><li>● Down Comer – (HRH, Hydrant Valve, Inlet)</li><li>● Pump - Provided</li><li>● Fire Extinguisher CO2 (4.5. kg) – 02 Nos</li></ul>
३.	संबंधित ठिकाणी पाण्याची उपलब्धता ठेवण्याची जबाबदारी आपली राहिल.
४.	सर्व विद्युत उपकरणे तपासून घ्यावीत, विद्युत उपकरणाचा निष्काळजीपणे वापर करू नये.
५.	संबंधित संस्थात्मक / हॉस्पिटल इमारतीमध्ये काम करणारे व्यक्ती / कर्मचारी यांना आग विज्ञविणे तसेच अग्निशमन उपकरण / यंत्रणेच्या वापराबाबत किमान प्राथमिक माहिती देण्यात यावी त्यासाठी वेळोवेळी सराव घेण्यात यावा.
६.	आपल्याला सुचविण्यात आलेल्या उपाययोजना एन.बी.सी २०१६ चा टेबल ७ मध्ये नमूद असल्या प्रमाणे करून ०३ महिन्यांचा आत अहवाल सादर करावा.
७.	सदरहू ठिकाणी सुरक्षेच्या दृष्टीने आपत्कालीन प्रसंगी तत्काळ मदतीसाठी सर्व महत्वाचे सेवांचे दूरध्वनी क्रमांक उदा. दवाखाना / पोलीस / अग्निशमन इ. ठळक अक्षरात सर्वांना दिसतील अशा प्रकारे लावावेत.
८.	कागदपत्रे, कपाटे, व इतर ज्वलनशील पदार्थांचा साठा करू नये.
९.	आपल्या इमारती / परिसरमध्ये ज्वलनशील पदार्थांचा साठा ठेऊ नये.

१०.	अग्निशमन यंत्रणेची / उपकरणांची केव्हाही तपासणी करणे व तपासणीत अग्निशमन यंत्रणा / उपकरणे कार्यान्वित आढळली नसल्यास सदरहू प्रमाणपत्र रद्द समजण्याचा अधिकार अग्निशमन विभाग राखून ठेवत आहे. तसेच वेळोवेळी अग्निशमन विभागास अग्निसुरक्षा उपाययोजनाच्या तपासणीसाठी सहकार्य करावे.
११.	संबंधीत अग्निशमन प्रमाणपत्र हे केवळ अग्निशमन उपाययोजना संबंधित आहे.
१२.	महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नियम २००९ अन्वये वर्षातून दोनदा <u>जानेवारी व जुलै</u> महिन्यामध्ये अग्निशमन यंत्रणा सुव्यवस्थित व कार्यान्वित असल्याबाबतची तपासणी करून "ब" प्रमाणपत्र अनुज्ञातीधारक अभिकरण कडून घेऊन अग्निशमन विभागाकडे सादर करावे.

उपरोक्त प्रमाणपत्र हे दिनांक ०७.०४.२०२३ पर्यंत वैध राहिल.



*Xirpud*

नगर अग्निशमन अधिकारी  
अग्निशमन व आणीबाणी सेवा  
न.प.यवतमाळ